


	K-STANDARD	Reg nr 26410.0011	
		Ledningssko, ÄH (ändhylsa helisolerad)	Handläggare GF
Cable terminal, ÄH (fully insulated end socket)		Giltig fr o m 1996-04-30	Utg 1
		Fastställd av Stefan Johansson /	



Material: Koppar
 Ytbehandling: Elektrolytisk förtenning
 Isolering: PVC

Kontaktpressning ska utföras med av leverantören rekommenderat verktyg.

Material: Copper
 Surface treatment: Electro tin plating
 Insulation: PVC

Crimping shall be performed with tools recommended by the supplier.

DIMENSIONURVAL

Area mm ²	Färg Colour	L max mm	Artikelnummer Article number
1,5 - 2,5	Blå / Blue	20	◆ 923311.0001

◆ Kalmar LMV K-standard

DIMENSION CHOICE

BENÄMNINGSEXEMPEL

Benämning 1: LEDNINGSSKO, ÄH _ ISOL _ _ _ BLÅ
 Benämning 2: A _ 1,5 - 2,5